

Отчет об исполнении предписания от №3/1/1 от 09.02.2021 года, выданного отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Шахунья Государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья».

Предписание об устранении выявленных нарушений	Исполнение предписания
В лестничной клетке на первом этаже здания размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки лестницы.	<p>Допущенные нарушения обязательных требований пожарной безопасности устранены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнены работы: монтаж и демонтаж распределительной коробки - установлены двери на лестничной клетке с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах - приобретение источника электроснабжения - имеется техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - проведены работы по оборудованию подъезда к естественному водоему (река Вахтан) и твердой площадкой, для забора воды
Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах.	
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты не предусмотрено оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения.	
Отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	
При наличии в радиусе 200 метров естественного водоему (река Вахтан) к нему отсутствуют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	

Директор
22.11.2021г.



И.А. Шерстнева